



## Erläuterungen zu den Falschalarmen

- **Technischer Alarm**  
Defekte der technischen Geräte (z. B. Sensoren, Melder, Zentralen oder Kabel).
- **Täuschungsalarm**  
Bestimmungsgemäße Alarmauslösung, bei der kein Brand vorliegt – wobei in diesen Fällen die technischen Geräte bestimmungsgemäß funktionieren.  
Kenngrößen brandähnlicher Phänomene (z. B. Wasserdampf, Staub und Sonneneinstrahlung) deuten einen Brand an.
- **Böswillige Alarmierungen**  
Auslösung durch rein menschliche Handlungen.  
Bei den böswilligen Alarmierungen werden beispielsweise Handfeuermelder durch Personen ausgelöst oder Streichhölzer unter Brandmelder gehalten, um über die Auslösung einen Alarm zu produzieren. Auch werden Schadensereignisse gemeldet, die überhaupt nicht vorhanden sind.
- **Unbeabsichtigte Alarmierung**  
Auslösung durch rein menschliche Handlungen.  
Bei den unbeabsichtigten Falschalarmierungen wird von den Personen in guter Absicht (Irrtum) ein Brand oder anderes Schadensereignis gemeldet, obwohl dieses Ereignis nicht vorliegt.

## Erläuterungen zu den Auffälligkeiten und Mängeln

Erstinformationsstelle	Stelle gleich hinter dem Hauptzugang der Feuerwehr, an der das FAT bzw. bei älteren Anlagen die Anzeige der BMZ und das FBF, sowie die Feuerwehrlaufkarten vorhanden sind. Diese Komponenten können auch in einem FIBS untergebracht sein. Die Erstinformationsstelle kann auch außerhalb des Objektes untergebracht sein
FAT	Feuerwehr-Anzeigetableau
FBF	Feuerwehr-Bedienfeld
FIBS	Feuerwehr-Informations- und Bediensystem
FSD	Feuerwehr-Schlüsseldepot
FSE	Freischaltelement
zu 03	Hat die Blitzleuchte die korrekte Farbe?
zu 10	Sollte auch angekreuzt werden, wenn das FSE sich auch schon mechanisch (Mastiff-Zylinder kann nicht gezogen werden bzw. Schlüssel lässt sich nicht drehen) nicht auslösen lässt.
zu 11	Ist die Erstinformationsstelle auch ohne Ortskenntnis auffindbar?
zu 17	Ist die bereitzustellende Leiter vorhanden bzw. sicher (geprüft)? Sind die Öffnungshilfen für Systemböden vorhanden bzw. auffindbar? Sind die Revisionsklappen ohne Anleitung zu öffnen oder fehlt diese?
zu 19	Unter Verwendung der Nummer vor den Ankreuzkästchen sollte die Auffälligkeit bzw. der Mangel näher beschrieben werden.
zu 22	Der Betreiber der BMA muss das Betriebsbuch führen und der Feuerwehr auf Verlangen vorlegen.

### Weitere Hinweise:

- Die Aufklärung des Ansprechpartners vor Ort über die Auffälligkeiten und Mängel hilft häufig den Betreiber von der Notwendigkeit der unverzüglichen Mängelbeseitigung zu überzeugen.
- In größeren Objekten ist häufig auch ein Kopierer oder Faxgerät vorhanden. So kann dem Ansprechpartner auch eine Kopie der Vorderseite überlassen werden.
- Zur späteren Kontaktaufnahme ist es hilfreich die Kontaktdaten des Ansprechpartners zu notieren.
- Dieser Einsatzbericht kann auch zur Weitergabe an die zuständige Brandschutzdienststelle genutzt werden.